Ficha técnica

/ EOS
Verificador neumático de guantes aislantes

Ver la ficha técnica en línea

Opción Imán:
Para fijación en partes metálicas



Fijación Ultra simple:
Por simple enrollado del cordón elástico.
Boqueo por cuña





Botón de despresurización



Diferentes diámetros disponibles

/ Utilización

- Recomendado para la inspección de guantes aislantes de la electricidad sobre el terreno antes/después de su utilización, sino también para una inspección visual periódica. El verificador neumático permite verificar toda la superficie de un guante incluso la bocamanga (según las recomendaciones de las normas EN60903* y IEC 60903).
- La inspección visual y meticulosa de toda la superficie del guante permite detectar eventuales perforaciones u otros defectos (agujeros, cortes, manchas grandes, quemaduras, alteraciones del material).

* Para los guantes de clase 00 y 0, la verificación de fugas de aire y la inspección visual pueden igualmente ser consideradas como suficientes para una inspección periódica (EN 60903)

/ Ventajas



- Posición de almacenamiento.
- Entregado con bolsa de tela e instrucciones gráficas.



/ Características

- Cuerpo en ABS tratamiento anti UV.
- Fuelle en NBR.
- Anillo extraible diámetro 150 mm en EPDM.

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión.

/ Referencias

Referencia	Imán	Diámetro (mm)	Tipo Guante	Peso (gr)
EOS9030	NO	130	Guantes EN/IEC 60903	345
EOSM9030	SI	130	Guantes EN/IEC 60903	345
EOSE9030	NO	100	Guantes TOUCH-E	290
EOSEM9030	SI	100	Guantes TOUCH-E	290
EOSXMO	SI	130 / anillo 150	Guantes ASTM	575

- *Legislación: Los imanes de neodimio no están destinados a la distribución/exportación a los Estados Unidos, Canadá o Japón. Por lo tanto, está estrictamente prohibido exportar, directa o indirectamente, las versiones "con imán" de este comprobador a los países mencionados.*
- *Con versiones "imán" sujetas a la normativa de la IATA*

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión.